



STADT NIDDA

Wilhelm-Eckhardt-Platz • 63667 Nidda • Tel.: 06043/8006-0
E-Mail: info@nidda.de • Internet: www.nidda.de

Amtliche Bekanntmachung

Härtebereich des Trinkwassers in Nidda mit den Stadtteilen 2021

Gemäß § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz) haben die Wasserversorgungsunternehmen dem Verbraucher den Härtebereich des Trinkwassers bekannt zu geben.

Als Härtebereiche sind festgelegt

Härtebereich weich: weniger als 1,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 °dH)

Härtebereich mittel: 1,5 bis 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht 8,4 bis 14 °dH)

Härtebereich hart: mehr als 2,5 Millimol Calciumcarbonat je Liter (entspricht über 14 °dH)

Stadtteil	Härte mmol/l	Härte °dH	Härte- bereich	pH- Wert	Nitrat mg/l
Nidda	1,4-2,4	7,84-13,0	mittel	7,52-7,87	10-20
Nidda – Kohden	1,4	7,84	weich	7,87	10
Nidda – Bad-Salzhausen	1,4	7,84	weich	7,87	10
Nidda – Borsdorf	1,4	7,84	weich	7,87	10
Nidda – Harb	1,4	7,84	weich	7,87	10
Nidda – Ober-Widdersheim	2,0	11,2	mittel	7,74	17
Nidda – Unter-Widdersheim	2,0	11,2	mittel	7,74	17
Nidda – Geiß-Nidda	1,7	9,52	mittel	7,8	14
Nidda – Eichelsdorf	1,1	6,16	weich	7,98	7,3
Nidda – Ulfa	2,2	13,0	mittel	7,80	18
Nidda – Ober-Schmitten	1,2	6,7	weich	8,04	8,9
Nidda – Unter-Schmitten	1,4	7,84	weich	7,87	10
Nidda – Ober-Lais	1,7	9,4	mittel	7,75	12
Nidda – Fauerbach	1,7	9,4	mittel	7,75	12
Nidda – Schwickartshausen	1,7	9,4	mittel	7,75	12
Nidda – Michel nau	2,4	14,0	mittel	7,55	20
Nidda – Wallernhausen	2,4	14,0	mittel	7,55	20
Nidda – Stornfels	1,9	10,0	mittel	7,51	5,7

Aufgestellt: Nidda, 26.01.2022
Walther/Lu

Magistrat der Stadt Nidda

Hans-Peter Seum
Bürgermeister